

## Расчетные расстояния опознавания оповещателей.

Обозначение исполнения	Содержание надписи	Реальные размеры, мм	Расстояние опознавания оповещателя, не более, м		
			В условиях хорошей видимости (при освещенности 300 - 500 лк)	В условиях достаточной видимости (при освещенности 150 - 300 лк)	При неблагоприятных условиях видимости (при освещенности 30 - 150 лк)
БЛИК-С-12 БЛИК-С-24 БЛИК-ЗС-12 БЛИК-ЗС-24 БЛИК-С-12 (М) БЛИК-С-24 (М)	EXIT	41	9,2	7,1	3,7
	Выход	44	9,9	7,6	4
	Запасный выход	16	3,6	2,8	3,2
	Автоматика включена	22	5	3,8	2
	Автоматика отключена	22	5	3,8	2
	Насосная станция	22	5	3,8	2
	Не входить	44	9,9	7,6	4
	Подключение пожарных машин				
	Пожар	53	11,9	9,1	4,8
	Порошок не входи	22	5	3,8	2
	Порошок уходи	22	5	3,8	2
	Газ не входи	22	5	3,8	2
	Газ уходи	44	9,9		4
	Загазованность	29	6,5	5	2,6
	Уходи	41	9,2	7,1	3,7
	Аэрозоль не входи	22	5	3,8	2
	Аэрозоль уходи	22	5	3,8	2
	Тревога	39	8,8	6,7	3,5
	Подключение пожарных машин	19	4,3	3,2	1,7
	Станция пожаротушения	24	5,4	4,1	2,1
	Неисправность	20	4,5	3,5	1,8
	Не входить	41	9,2	7,1	3,7
	Пена не входи	22	5	3,8	2
Пена уходи	22	5	3,8	2	
ОПЛОТ-1-220-РП  ОПЛОТ-1 -12\24  БЛИК-РП	EXIT	71	16	12,2	6,4
	Выход	65	14,6	11,2	5,9
	Запасный выход	22	5	3,8	2
	Автоматика включена	26	5,9	4,5	2,3
	Автоматика отключена	26	5,9	4,5	2,3
	Аварийный выход	26	5,9	4,5	2,3
	Насосная станция	28	6,3	4,8	2,5

Не входить ультрафиолет	22	5	3,8	2
Не входить	40	9	6,9	3,6
Подключение пожарных машин	28	6,3	6,9	3,6
Пожар	22	5	3,8	2
Порошок не входи	30	6,8	5,2	2,7
Порошок уходи	30	6,8	5,2	2,7
Газ не входи	51	11,5	8,8	4,6
Газ уходи	51	11,5	8,8	4,6
Для пожарных машин	30	6,8	5,2	2,7
Аварийный выход	26	5,9	4,5	2,3
Снижение давления газа	24	5,4	4,1	2,2
Не входить ультрафиолет	22	5	3,8	2
Не входить идет облучение	18	4,1	3,1	1,6
Станция пожаротушения	30	6,8	5,2	2,7
Загазованность	37	8,3	6,4	3,3
Выход ЕХИТ	34	7,7	5,9	3,1
Выход (с указателем)	40	9	6,9	3,6
Насосная станция пожаротушения	29	6,5	5	2,6
Не входить радиация	26	5,9	4,5	2,3
Осторожно газ	28	6,3	4,8	2,5
Осторожно ультрафиолет	23	5,2	4	2,1
Пожарный кран	25	5,6	4,3	2,3
Рентгеновское излучение	25	5,6	4,3	2,3
Снижение Давления Газа	20	4,5	3,5	1,8
Станция пожаротушения	30	6,8	5,2	2,7
Станция пожаротушения	28	6,3	4,8	2,5
Утечка газа	38	8,6	6,6	3,4
Emergency Exit	34	7,7	5,9	3,1